



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»**

ОКПО 76811907, ОГРН 1053107041668, ИНН 3123117607, КПП 312301001

308036, г. Белгород, ул. Губкина, д. 48,
тел: (4722) 516253, факс: (4722) 513105, e-mail: orgotdel@31fbuz.ru, http://www.31fbuz.ru

25.05.2016 № 303

Аттестат аккредитации Органа инспекции
№ RA.RU.710092 от 02.09.2015



УТВЕРЖДАЮ

Врио главного врача ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Белгородской области»

О. Н. Романенко

Экспертное заключение

Гигиеническая оценка зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», расположенного по адресу: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого д. 181.

По заявлению от 17.05.2016г. № 3760, Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест»

гражданина, учреждения/организации: наименование,

г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого д. 181.

юридический адрес, телефон)

ИНН 3123004434, ОГРН 1023100001462

Для проведения санитарно — эпидемиологической экспертизы
представлены следующие документы:

1. Заявление №3760 от 17.05.2016г;
2. Копия договоров безвозмездного пользования от 13.04.2015;

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>303</u>	стр. 1 из 4 Ф ОИ-02-51-01-2015
---	------------------------------------	-----------------------------------

3. Список сотрудников;
4. Копия технического плана;
5. Копия свидетельства о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 31 №002080416;
6. копия перечня выполняемых работ, оказываемых услуг;
7. Сетка учебных занятий по программе дополнительного образования;
8. Копия договора №115 от 01.04.2016 на проведение дератизационных, дезинсекционных и дезинфекционных работ с ОГБУЗ «Дезинфекционная станция в г. Белгород»;
9. Копия договора №630922-01-рсо от 28.01.2016 с ООО «ТК «Экотранс» на прием и обеззараживание ртутьсодержащих отходов;
10. Контракт №5598/2016 от 01.01.2016 холодного водоснабжения и водоотведения с ГУП «Белводоканал»;
11. Копия договора №51379-01-к-гз от 06.07.2016 на вывоз твердых бытовых отходов с ООО «ТК «Экотранс».

проведена санитарно-эпидемиологическая экспертиза здания, помещений, оборудования и иного имущества, используемых для осуществления образовательной деятельности Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» (далее БРО ООО «Российский Красный Крест») по программам: «Базовый курс первой помощи Российского Красного Креста», «Курсы пользователя персонального компьютера».

Занятия проводятся по 5-и дневной рабочей неделе с 09.00 до 17.00 часов, что соответствует требованиям санитарного законодательства. Возраст обучающихся от 16 до 18 лет и старше.

При обследовании установлено, что для реализации образовательной программы будут использоваться два кабинета расположенный на первом этаже в отдельно стоящем здании по адресу: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого, д. 181. (договор аренды прилагается).

Здание расположено на территории жилой застройки г. Белгород, территория прилегающая к зданию благоустроена имеет твердые подъездные пути, парковочные карманы.

В состав используемых помещений входят: два учебных кабинета на первом этаже здания. При обследовании используемых помещений установлено, что учебные помещения оборудованы мебелью и достаточны по площади, что соответствует требованиям санитарного законодательства. В учреждении имеется компьютерный класс для детей. В компьютерном классе установлены 3 компьютера, используется специальная мебель. Согласно протоколу № 8150 от 18.05.2016 уровень напряженности электромагнитного

поля в компьютерном классе соответствует требованиям СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы» (протокол прилагается).

Отделка используемых учебных помещений:

Стены окрашены водоэмульсионной краской, пол выполнен керамической плиткой, потолки подвесные типа «Армстронг», что соответствует требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14.

Санитарный узел для занимающихся, располагается на первом этаже, общий для мальчиков и девочек, что противоречит требованиям п. 3.10 СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей». Санузел оборудован унитазом, раковиной с подводкой холодной и горячей воды. Отделка санузла позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

Системы холодного и горячего водоснабжения, отопления, канализования – централизованные. Согласно договору с ГУП «Белводоканал».

Вентиляция в используемых учебных помещениях естественная по средством открываемой части окон и дверных проемов.

Освещение в учебных помещениях искусственное и естественное. Естественное освещение обеспечено посредством оконных проемов, искусственное представлено светильниками с люминесцентными лампами.

Согласно протоколу измерений уровней физических факторов неионизирующей природы № 8150 от 18.05.2016г. уровень искусственной освещенности в учебных помещениях соответствует требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий». Отработанные ртутьсодержащие лампы хранятся в отдельно выделенном помещении, в специально выделенных ларях в заводской упаковке. Утилизация отработанных ртутьсодержащих ламп производится согласно договору.

Штат персонала, участвующего в образовательном процессе, на момент проведения экспертизы полностью не сформирован. Необходимо обеспечить прием сотрудников, имеющих личные медицинские книжки с пройденным медицинским осмотром и гигиеническим обучением, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Питьевой режим для занимающихся обеспечен по средством кулеров, имеются одноразовые стаканчики.

Уборка используемых учебных помещений, санузла проводится ежедневно с использованием имеющегося уборочного инвентаря, моющих и дезинфицирующих средств. Один раз в месяц проводится генеральная уборка. Уборочный инвентарь промаркирован, хранится в отдельном помещении. Представлен договор на проведение дератизационных мероприятий. График

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>303</u>	стр. 3 из 4 Ф ОИ-02-51-01-2015
---	------------------------------------	-----------------------------------

проведения санитарных дней имеется. Аптечка для оказания первой медицинской помощи имеется.

Заключение:

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества используемых для осуществления образовательной деятельности Белгородского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», расположенного по адресу: г. Белгород, проспект Богдана Хмельницкого д. 181, соответствуют требованиям СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» (за исключением п. 3.10 — используется санузел общий для мальчиков и девочек), СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»; СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы».

Составлено в 3-х экземплярах.

Рекомендуемый срок действия экспертного заключения — бессрочно.

Подпись лиц проводивших санитарно-эпидемиологическую экспертизу:

врач по общей гигиене отделения
гигиены детей и подростков



А. И. Товстый

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области»	Экспертное заключение № <u>303</u>	стр. 4 из 4 Ф ОИ-02-51-01-2015
---	------------------------------------	-----------------------------------